



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

OED
Postboks 8148 Dep
0033 OSLO

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET	
07 / 582 - 26	
DATO 25 JUNI 2007	
AN	EKSP.
229-631	

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstua
0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org.nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
7694 05 08971

Vår dato:

Vår ref.: 200704193-2 /mlf

Arkiv: 008/EME

Deres dato: 30.3.2007

Deres ref.: 07/00582-1

Saksbehandler:

Pål Tore Svendsen

22 95 91 56

Høringsuttalelse - forslag til program for KU for Goliat

Dette brevet utgjør NVE sine kommentarer til forslag til program for konsekvensutredning for Goliat.

NVE vil først uttrykke tilfredshet med at høringen av konsekvensutredningsprogram gjøres i denne fasen av prosjektet, og dermed gir en mulighet for å få belyst egenskapene ved de ulike utbyggingskonseptene som vurderes. NVE anbefaler at den samme metodikken benyttes for større utbygginger i petroleumssektoren også fremover, særlig for de prosjektene der det vurderes å knytte utbyggingen til det norske kraftnettet.

NVE vil, naturlig nok, konsentrere sin høringsuttalelse om behovet for forsyning av kraft fra kraftnettet i Finnmark.

NVE slutter seg til at det er hensiktsmessig å få utredet forholdene beskrevet på s. 37-38 i utkastet til KU-program, og vil i tillegg anmode om at følgende forhold vurderes og beskrives i KU (som et minimum for det konseptet som eventuelt beslutes i løpet av KU-prosessen):

- Særskilte problemstillinger og behov for teknologiutvikling mht. kraftforsyning fra land til flytende innretninger bør beskrives, inkludert eventuelle kapasitetsskranker
- KU bør beskrive prognose for forbruksprofil for kraft fra kraftnettet over feltets levetid, inkludert eventuelle forventede sesongsvingninger
- Valget mellom forsyning av vekselstrøm eller likestrøm fra land til offshoreinstallasjoner bør drøftes
- Valg av lokalisering av landanlegg, samt tilknytningspunkt til eksisterende kraftnett. De ulike mulige tilknytningspunktene bør drøftes mht. forsyningssikkerhet for anlegget, kostnader og virkninger på kraftnettet
- Behov for forsterkninger videre innover i kraftnettet som følge av tiltaket bør vurderes, og beskrives og sees i sammenheng med kjente utviklingsplaner for kraftnettet



Med hilsen

Marit d. Fossdal

Marit Lundteigen Fossdal
Avd. Dir.

P. T. Svendsen

Pål Tore Svendsen
Seniorrådgiver