



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep.
0033 OSLO

Vår dato: 13.12.2010
Vår ref.: 201001126-14 kstab/ase
Arkiv: 512

Saksbehandler:
Asle Selfors
22 95 91 97

Søknad fra Statnett SF om dispensasjon fra konsesjonsvilkår for reservekraftverk - Innstilling

Vi viser til søknad fra Statnett SF av 6.12.2010 der det søkes om dispensasjon fra gjeldende konsesjonsvilkår for de to reservekraftverkene slik at de også kan brukes som et virkemiddel for å håndtere vanskelige driftssituasjoner. Etter samråd med OED gir NVE her sin innstilling i saken.

Gjeldende konsesjonsvilkår forutsetter at reservekraftverkene bare kan benyttes i spesielt anstrengte kraftsituasjoner (SAKS) som følge av svikt i energitilgangen, og da først etter særskilt tillatelse fra NVE. Disse kraftverkene har imidlertid egenskaper som gjør at de kan fungere som effektreserve om driftsforstyrrelser eller andre hendelser gir vanskelige driftssituasjoner med utkobling av forbruk.

Etter søknad fra Statnett 1.3.2010 ble det ved Kgl.res. av 26.3.2010 gitt midlertidig dispensasjon fra konsesjonsvilkårene slik at reservekraftverkene også kunne brukes som et virkemiddel etter forskrift om systemansvaret § 12. I denne sammenheng ble det foretatt en gjennomgang av de oppgaver Statnett har som systemansvarlig, hvilke hendelser som kan inntreffe og hvordan reservekraftverkene i visse tilfeller kan være et virkemiddel innen disse oppgavene. Det vises her til vår innstilling av 3.3.2010.

Bakgrunnen for den nå foreliggende søknad er en vurdering av at videreføring av en dispensasjon kan redusere negative konsekvenser av vanskelige driftssituasjoner de kommende vintre fram til at sentralnettforsterkningen fra Sogn til Møre er etablert.

Dagens situasjon i Midt-Norge kjennetegnes ved et generelt underskudd på energi. Samtidig er fyllingsgraden for kraftmagasin i Midt-Norge 54,4 % ved utgangen av uke 48, mens snitt fra 2002-2009 for samme tidspunkt er 72,7 %. Det er altså særskilt lav magasinfylling kombinert med generell utfordringer for regionen og enkelthendelser vil kunne ha betydelig negativ innflytelse på muligheten for stabil kraftforsyning.

Kraftsituasjonen kan variere de kommende vintrene og med dette vil sannsynligheten for bruk av reservekraftverkene i vanskelige driftssituasjoner også variere. NVE antar at det uansett vil være hensiktsmessig å ha mulighet for bruk av kraftverkene fram til planlagt nettforsterkning foreligger. Vi viser her til at de aktuelle vilkår for bruk som regulerkraftreserve gir klare begrensninger, og at vintre

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

med mindre pressede kraftsituasjoner vil redusere sannsynligheten for faktisk bruk av kraftverkene tilsvarende.

Vilkårene for oppstart av reservekraftverkene er strenge, og sannsynligheten for langvarige, vanskelige driftssituasjoner hvor andre virkemidler ikke er tilstrekkelige for å forsyne forbruket er liten. Disse vurderingene fra forrige runde er også gyldige ved den omsøkte dispensasjonen.

NVE anbefaler med bakgrunn i overstående at det gis dispensasjon for bruk av reservekraftverkene som et virkemiddel i vanskelige driftssituasjoner, og at det gis vilkår som i Kgl. res av 26.3.2010.

I tilknytning til beslutningen bør det i tillegg sies at om reservekraftverkene skal meldes inn i regulerkraftmarkedet etter § 12, fjerde ledd, skal de bys inn med regulerkraftpris som tilsvarer siste innmeldte bud for oppregulering.

Med hilsen



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Asle Selfors
seniorrådgiver

Kopi:

Statnett SF