


Olje- og energidepartementet (OED)
Postboks 8148 Dept.

0033 OSLO



Deres referanse
Cathrine Brekke

Vår referanse
K/533*/MLA2006003610

Saksbehandler
Magnus Landstad

Deres dato

Vår dato
12. mai 2006

Direkte telefon
51908130

Vilkårsrevisjon Årdalsvassdraget

Me viser til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) si innstilling dagsett 26.03.2003 i saka "Revisjon av vilkår for konsesjonen gitt 19.11.1948 for regulering og overføring av Årdalsvassdraget til Stølsåna, samt regulering av Stølsåna mv. i Hjelmeland og Forsand kommuner, Rogaland."

I kapitlet "Minstevassføring i Årdalsvassdraget" (s.65-67) har NVE gjort ei vurdering av konsekvensane av eit pålegg om minstevassføring. Produksjonstapet i Lysebotn kraftverk vert estimert til omlag 5 GWh/år.

Lyse har gjort ein studie av følsemda og størrelsen på produksjonstapet som følgje av minstevassføringskrav i Årdalselva. Notat om dette er vedlagt.


Konklusjonen i våre berekningar er at størrelsen på produksjonstapet er usikkert, men at forventningsverdien ligg på 15 GWh/år i eksisterande Lysebotn kraftverk, 17 GWh/år i nytt Lysebotn kraftverk.

Me ber om at konsekvensane når det gjeld produksjonstap vert med i departementet si vurdering av denne saka.

Vennleg helsing



Arne Aarnødt
produksjonsdirektør



Bjørn Honningsvåg
kraftverksjef

Vedlegg: "Minstevassføring ved Kalltveit i Årdalselva. Vurdering av produksjonstap i Lysebotn kraftverk."