

Olje- og energidepartementet

--
POSTADRESSE
Statkraft AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 OsloBESØKSADRESSE
Lilleakervn 6
0283 OsloDERES REF./DATO:
20/1575

VÅR REF.:

STED/DATO:
2.12.2020--- SENTRALBORD
24 06 70 00TELEFAKS:
24 06 70 01--- INTERNETT
www.statkraft.noE-POST:
post@statkraft.com

--- ORG. NR.: NO-987 059 699

HØRING OM TILKNYTNING AV UTTAK MED VILKÅR OM UTKOBLING

Statkraft viser til Olje- og energidepartementets (OED) høring om endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet. Forslaget legger til rette for tilknytning av uttak med vilkår om utkobling eller redusert strømforsyning som alternativ til nettinvestering. Dette vil føre til at nye nettilknytninger eller forbruksøkninger kan gjennomføres uten at det er nødvendig å investere i nettanlegg for at tilknytningen skal være driftsmessig forsvarlig.

Leveringsplikten og tilknytningsplikten i energiloven §§ 3-3 og 3-4 innebærer at nettselskapene har en plikt til å tilkoble nye uttakskunder og tilrettelegge for forbruksøkninger dersom eksisterende kunder ønsker dette. Etter dagens regelverk må nettet dimensjoneres for å håndtere uttaket til kunden i alle tilfeller. Det er nettselskapene som må vurdere om det er en driftsmessig forsvarlig tilknytning, eller om det er behov for forsterkninger i nettet. Eventuelle forsterkninger dekkes inn av kunden gjennom anleggsbidrag.

Statkraft støtter OEDs forslag om å åpne for at nettselskapet og uttakskunder kan inngå en avtale om tilknytning med vilkår om utkobling eller reduksjon i forbruket (heretter omtalt som *tilknytning med vilkår*) som alternativ til nettinvesteringer. Vi er enige i at forslaget vil kunne bidra til en mer effektiv utnyttelse av eksisterende strømnnett og til at man kan unngå unødvendige investeringer i nytt nett, ved at nettet kan brukes av nye uttakskunder så lenge det er ledig kapasitet i nettet. Forslaget er positivt for nye uttakskunder ved at de får mulighet til å få en kortere tilknytningstid og slipper å betale store anleggsbidrag. Samtidig vil forslaget også gagne øvrige nettkunder ved at det kommer flere kunder inn i nettet som er med på å dele regningen.

Statkraft mener at dette forslaget er et nødvendig skritt i retning av en mer aktiv og fleksibel nettdrift. Videre synes vi det er positivt at OED presiserer at ordningen med avtaler om tilknytning med vilkår og ordningen med tariff for utkoblbart forbruk er to ulike ordninger, og at en uttakskunde med fleksibelt forbruk kan delta i begge ordningene. Vi er opptatt av at kundenes fleksibilitet også skal kunne tilbys inn mot eksisterende og kommende markeder for balansering og flaskehalshåndtering på alle nettnivåer, selv om de har inngått en avtale om tilknytning med vilkår med et nettselskap.

For at dette skal være mulig blir det viktig med gode avtaler der det fremgår i hvilke tilfeller nettselskapet har krav på å kunne koble fra eller redusere kundens forbruk, og når kunden står fritt til å tilby sin fleksibilitet på kommersielle vilkår. Det er viktig at nettselskapet ikke har mulighet til å kreve tilgang på større reduksjoner enn strengt nødvendig for å sikre en forsvarlig drift av nettet. Detaljene i slike avtaler vil være avgjørende for om dette blir en god løsning for begge parter eller ikke.

Slik vi leser forslaget vil nettselskapet ha adgang til å si nei til tilknytning med vilkår uten nærmere begrunnelse, eller stille krav til avtalen som i praksis gjør det vanskelig å inngå avtalen eller begrenser uttakskundens mulighet til å tilby ledig fleksibilitet på kommersielle vilkår. Det kan vise seg at det vil bli behov for en viss grad av standardisering eller krav til innholdet i en slik avtale for å sikre at nettselskapene i kraft av sin posisjon som monopolist ikke ensidig kan diktere innholdet i avtalen.

Statkraft er enige i at kunder med avtale om tilknytning med vilkår, som på et senere tidspunkt ønsker full tilknytning, må betale anleggsbidrag etter gjeldende regelverk. Vi legger til grunn at dette betyr at uttakskunden når som helst kan tre ut av avtalen. Det er imidlertid uklart om nettselskapet har anledning til å ensidig tre ut av avtalen om tilknytning med vilkår i løpet av kontraktstiden, og om de da kan kreve anleggsbidrag for eventuelle oppgradering av nettet.

Vi mener det bør finnes en mulighet for å klage, for eksempel til Reguleringsmyndigheten for energi, dersom det oppstår uenighet mellom partene om hvorvidt det er forsvarlig å inngå en avtale om tilknytning med vilkår eller dersom det stilles vilkår i avtalen som oppleves som urimelige for den ene parten.

Statkraft mener det er fornuftig at utkobling av kunder i tråd med det som er avtalt ikke skal tas med i KILE-beregningen.

De pågående nettforsterkningene i forbindelse med et mulig datasenterprosjekt i Skien kommune kan brukes som eksempel for hvordan tilknytning med vilkår kan fungere i praksis. Det er etter hva vi forstår vanlig at datasentre har nødstrømaggregater i tilfelle strømtilførselen blir kuttet. Det kan derfor tenkes at en datasenteraktør kan være interessert i tilknytning med vilkår, fordi de i kortere perioder er sikret strømforsyning fra egne aggregater. Konkret ba Skagerak Nett AS på vegne av oss om økt uttak på Rød transformatorstasjon i februar 2018. Statnetts nettoppgraderinger i Rød vil være ferdig høsten 2022. Om en aktør hadde vært interessert i tilknytning med vilkår, og Statnett også hadde funnet dette formålstjenlig, kunne man vært tilknyttet etter bare rundt ett år, avhengig av konsesjonsbehandling og oppgradering av nødvendige anlegg av Skagerak Nett AS. En reduksjon i tidsforløpet fra fire og et halvt til ett år er betydelig, og dette kan bidra til at Norge kan tiltrekke seg flere lignende industriprosjekter i fremtiden.

Vi stiller gjerne opp for å utdype våre synspunkter.

Med vennlig hilsen
for Statkraft AS



Bjørn Holsen
SVP Head of New Business