

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
v/ Planavdelingen
Postboks 8112 Dep.
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

POSTADRESSE
Skagerak Nett AS
Postboks 80
3901 Porsgrunn

SENTRALBORD
35 93 50 00

TELEFAKS
35 55 97 50

DERES REF :
18/2239

VAR REF :
EIGR

SAKSNR.:

ARKIVNR.:

STED/DATO:
15.11.2019

INTERNETT
www.skagerakenergi.no

E-POST
firmapost@skagerak.no

ORG. NR.: 979 422 679 MVA

Skagerak Netts høringsinnspill – Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Skagerak Nett viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høring på forslag til endringer i matrikkelforskriften, og vi takker for muligheten til å komme med innspill.

Skagerak Nett er et av Norges største nettselskap. Vi eier, drifter og utvikler både regional- og distribusjonsnett i Telemark og Vestfold. Distribusjonsnettet forsyner ca. 200 tusen sluttbrukere i Grenlandsområdet og Vestfold.

Nettet er en samfunnskritisk infrastruktur som forsyner samfunnet med strøm. Nettselskapene har derfor mange rettigheter på annenmanns grunn. Selve virksomheten er et naturlig monopol, og nettets kostnader betales av kundene gjennom nettleien. Det er derfor helt sentralt for oss at de valg som gjøres tar hensyn til samfunnsøkonomiske vurderinger.

Skagerak Nett er generelt sett positive til Kommunal- og moderniseringsdepartementets arbeid med matrikkelforskriften. Vi har samtidig noen innspill til enkeltbestemmelser som i særlig grad berører nettvirksomhet.

Unntak fra kravet om matrikulering av grunn som kan festes bort

Norske nettselskap eier i dag ca. 130 tusen nettstasjoner. Dette er små stasjonsanlegg med koblingsanlegg og fordelingstransformatorer nær kundene. Fotavtrykket til en typisk nettstasjon er økende. Et behov for økt kapasitet på grunn av elektrifisering av bl.a. transport kan bety større nettstasjoner. Ny teknologi for styring og overvåkning tar også plass. Nettbransjens satsning på 400 V TN-nett er en annen driver. Slike løsninger muliggjør at kunder over større områder kan forsynes fra færre og større nettstasjoner med en noe høyere kapasitet.

I § 30 første ledd foreslår Departementet å videreføre unntaket fra matrikuleringsplikten for bebygd areal mindre enn 8 m². Skagerak Nett mener at terskelen bør heves til 15 m². Etter vårt syn er det samfunnsøkonomisk rasjonelt med en noe høyere terskel, og dette imøtegår utviklingen mot større nettstasjoner.

Skagerak Nett er positive at det ikke stilles krav om matrikulering for ledninger over eller under bakken. Samtidig vil vi påpeke at grunneier gjerne kan benytte areal i omgivelser

SAKSBEHANDLER/ADM.ENHET:
Eivind Gramme

TELEFON:

TELEFAKS
35559750

E-POST
eivind.gramme@skagerakenergi.no

SIDE:
1/2

med slike ledninger til formål som ikke kommer i konflikt med våre anlegg (jordbruk, parkeringsareal, hagebruk, m.m.)

Geografiske opplysninger om stedbundne rettigheter

Kraftnett representerer – som tidligere nevnt, en samfunnskritisk infrastruktur, og kraftsensitiv informasjon er underlagt taushetsplikt etter energilovens § 9-3. I kraftberedskapsforskriftens § 6-2 defineres bl.a. nøyaktig kartfesting av jordkabler som kraftsensitiv informasjon. Det er viktig at regelverksutviklingen tar hensyn til slike forhold.

Hvis det er ønskelig, så stiller Skagerak Nett gjerne for å utdype våre synspunkt.

Vennlig hilsen
for Skagerak Nett AS



Eivind Gramme
Sivilingeniør

Emily Coch Fjeldstad (sign.)
Fagspesialist grunn- og
rettighetsserverv