

FORSLAGT TIL ENDRINGER I MATRIKKELFORSKRIFTEN - HØRINGSSVAR

Det vises til høringsbrev samt notat for endring av matrikkelforskriften fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som ble sendt på høring 1. august 2019 med frist 15. november 2019.

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi og varme i Norge. Våre 275 medlemsbedrifter står for nesten all kraftproduksjonen og sørger for daglige leveranser til cirka 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge. Vår visjon er at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektriske samfunnet i verden. Medlemmenes oppdrag til oss er å fremme fornybarnæringens konkurranseevne, for å øke norsk verdiskaping.

Hovedbudskap

Energi Norge er av den oppfatning at de foreslåtte endringene i hovedsak bidrar til å klargjøre og til dels forbedre forskriften. Det er positivt. Vi finner det likevel nødvendig å kommentere enkelte områder samt foreslå enkelte endringer. Nedenfor følger en del kommentarer knyttet til viktige områder innen forskriften. Vi er kjent med at flere nettselskap vil gi egne høringssvar, og ber departementet lese også de nøye.

Generelle merknader

I den forrige høringen (2015) åpnet departementet for at unntak fra kravet om matrikulering av grunn som kan festes bort (forskriftens § 30) kunne økes til 15m², dog ble dette ikke vedtatt. Behovet for en økning av arealgrensen har siden 2015 økt gjennom økt effektbehov generelt i samfunnet, men også gjennom den digitaliseringen som i dag skjer i strømmettet; det er et økende behov for ulike styringssystemer i våre nettstasjoner noe som samtidig øker omfanget av stasjonen. Dette tror vi vil bli ytterligere forsterket gjennom den elektrifiseringen og overgangen til lavutslippssamfunnet som skjer knyttet til elbiler, kollektivtrafikk og etter hvert langtransport og maritim sektor. I tillegg skjer det i mange områder en gradvis overgang fra 230V til 400V i distribusjonsnettet, noe som kan føre til to transformatorer i samme nettstasjon. Vi ber derfor departementet på nytt vurdere en økning til primært 15m², subsidiært 12m² som vil kunne fange opp de fleste nettstasjonene. Samtidig ser vi det som svært positivt til at ledninger over og under bakken skal være unntatt kravet om matrikulering i samme paragraf. Nyten ved et slikt krav vil neppe være høyere enn kostanden i en samfunnsøkonomisk analyse.

Energi Norge er positiv til geografiske opplysninger om stedbundne rettigheter registreres, men de begrensninger som følger av beredskapsforskriften. Samtidig er vi skeptiske til at en slik ordning gjøres frivillig siden registeret da ikke blir til å "stole" på. Samtidig må dette kanskje sees i sammenheng med høringen på "Ledningsregistreringsforskriften" med høringsfrist i januar 2020.

Forskriftsforslaget beskriver også konkrete utdanningskrav til landmålere. Energi Norge er positiv til forslaget da økt kompetanse er positivt, også når det gjelder de foreslåtte overgangsordningene.

Som kjent har nettselskapene anlegg som berører de fleste eiendommer i Norge, enten som kabelanlegg eller luftledningsanlegg. Adgangen til å rekvirere forretning (matrikkelforskriften § 36) er derfor viktig for selskapene. Slik vi ser det, er det nå uklart om nettselskapene har hjemmel til å rekvirere oppmålingsforretning. Vi ber departementet se nærmere på dette og om dette kan tilpasse i forbindelse med denne høringen.

Avsluttende kommentar

Departementet ber også høringsinstansene om råd med hensyn til om det er hensiktsmessig å erstatte gjeldende forskrift med ny forskrift med "ny" nummerering. Våre medlemmer ønsker ikke ny nummerering. Forskriften er godt innarbeidet i de ulike selskaper, og ny nummerering vil kunne medføre forvirring og usikkerhet, i vært fall i en lang overgangsperiode.

Vennlig hilsen
Energi Norge



Kristin H. Lind
Direktør Nett, kraftsystem og entreprenør



Ulf Møller
Næringspolitisk rådgiver